



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Государственное бюджетное дошкольное  
образовательное учреждение  
детский сад № 61  
Фрунзенского района  
Санкт-Петербурга «Ягодка».

192238 Санкт-Петербург,  
ул. Турку дом 19 корп. 4  
Тел. (812) 361-59-87, 360-86-48  
ИНН 7816158309  
ОКПО 53210335 ОКВЭД 85.11  
Email: [info.doufr061@obr.gov.spb.ru](mailto:info.doufr061@obr.gov.spb.ru)  
Адрес сайта: <https://yagodka61.tvoysadik.ru/>

от «31» октября 2025 г. № б/н

**Отчет об исполнении письма по результатам профилактического визита  
Управления по Фрунзенскому району ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу по  
устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности**

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 61 Фрунзенского района Санкт-Петербурга «Ягодка» информирует о мерах, принятых во исполнение письма от 04.08.2025 года № пв-130-42-960.

В целях устранения выявленных нарушений ГБДОУ д/с № 61 Фрунзенского района СПб «Ягодка» выполнено следующее:

Нарушения, указанные в письме	Информация об исполнении
На объекте защиты должна храниться документация на декоративно-отделочные материалы, применяемые для покрытия пола в групповых ячейках с показателями пожарной опасности	Замечания будут устранены при наличии финансирования
На объекте защиты должна храниться документация на декоративно-отделочные материалы, применяемые для отделки стен в групповых помещениях с показателями пожарной опасности	Замечания будут устранены при наличии финансирования
На объекте защиты должна храниться документация на декоративно-отделочные материалы, применяемые для покрытия пола в музыкальном зале с показателями пожарной опасности	Замечания устраниены. Контракт № 0372200102725000011-61 от 27.08.2025 г.
На объекте защиты должна храниться документация на декоративно-отделочные материалы, применяемые для покрытия потолка в музыкальном зале с показателями пожарной опасности	Замечания устраниены. Контракт № 0372200102725000011-61 от 27.08.2025 г.
Минимальная ширина эвакуационных	Замечания устраниены. Контракт №

выходов из здания должна быть не менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся через указанные выходы более 15 человек	0372200105000002-61 от 22.04.2025 г. Контракт № 0372200105000004-61 от 04.06.2025 г.
На объектах защиты должны быть организованы работы по ремонту, техническому обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности (противопожарных дверей), обеспечивающие исправное состояние указанных средств.	Контракт находится в стадии заключения

Заведующий ГБДОУ \_\_\_\_\_ О.В. Шевченко

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 520251343390373548250310750880108285629354443774

Владелец Шевченко Ольга Валерьевна

Действителен с 13.05.2025 по 13.05.2026