



МЧС РОССИИ

УПРАВЛЕНИЕ ПО
ФРУНЗЕНСКОМУ РАЙОНУ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ

ул. Средняя, д. 3, лит. А, г. Санкт-Петербург, 192102
тел./факс (812) 712-87-48

04.08.2025 № 48-130-42-960

На № _____ от _____

О подготовке к новому учебному году

Заведующему
ГБДОУ детский сад № 61
Фрунзенского района
Санкт-Петербурга

Шевченко О. В.

ул. Турку, д. 19 корп. 4, лит. А
г. Санкт-Петербург, 192238


Управление по Фрунзенскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу по результатам проведения профилактического визита по инициативе контролируемого лица, в порядке части 2 статьи 52 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», в рамках подготовки к новому учебному году объекта надзора ГБДОУ детский сад № 61 Фрунзенского района Санкт-Петербурга, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Турку, д. 19, корп. 4, лит. А, информирует об обязательных требованиях, предъявляемых к объекту надзора и условиях соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, предусмотренных статьей 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в части недопустимости нарушения обязательных требований пожарной безопасности:

- на объекте защиты должна храниться документация на декоративно-отделочные материалы, применяемые для покрытия пола в групповых ячейках (пом. №1Н ч.п. 1,2,5,6,10,13,16 пом. №3Н ч.п. 1,2, пом. №4Н ч.п. 22,24,26 ПИБ) с показателями пожарной опасности не более, чем В2, Д2, Т2, РП1;

- на объекте защиты должна храниться документация на декоративно-отделочные материалы, применяемые для отделки стен в групповых помещениях (пом. №1Н ч.п. 1,2,5,6,10,13,16 пом. №3Н ч.п. 1,2, пом. №4Н ч.п. 22,24,26 ПИБ) с показателями пожарной опасности не более, чем Г1, В2, Д2, Т2;

- на объекте защиты должна храниться документация на декоративно-отделочные материалы, применяемые для покрытия пола в музыкальном зале с показателями пожарной опасности не более, чем В2, Д2, Т2, РП1;
- на объекте защиты должна храниться документация на декоративно-отделочные материалы, применяемые для покрытия потолка в музыкальном зале с показателями пожарной опасности не более, чем Г1, В1, Д2, Т2;
- минимальная ширина эвакуационных выходов из здания должна быть не менее 1,2 м при числе эвакуирующихся через указанные выходы более 15 человек;
- на объектах защиты должны быть организованы работы по ремонту, техническому обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности (противопожарных дверей), обеспечивающие исправное состояние указанных средств.

Начальник управления



Р.И. Фомин

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 520251343390373548250310750880108285629354443774

Владелец Шевченко Ольга Валерьевна

Действителен с 13.05.2025 по 13.05.2026