

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу**

(Управление Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу)

Юго- Западный территориальный отдел

Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу

Почтовый адрес: пр. Юрия Гагарина, д.55, лит. А г. Санкт-Петербург, 196143,
Ул. Оборонная , д. 37, лит. А г. Санкт-Петербург, 191025

Юридический адрес: 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Стремянная, дом 19, лит. А

ОКПО 74851156 ОГРН 1057810212503 ИНН/КПП 7801378679/784001001

Телефон (812) 727-72-20, факс (812) 726-97-67

электронный адрес: to_yug-zapad@78rosпотребнадzor.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № Ф 78-03-05- / 27-47 -21

«26.» 02 2021 г.

г. Санкт-Петербург

- об устранении выявленных нарушений законодательства и/или
о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, окружающей среде,
имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, предупреждению
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также других мероприятий,
предусмотренных федеральными законами;
о прекращении нарушений прав потребителей;
 о прекращении нарушений обязательных требований и / или
 об устранении выявленных нарушений обязательных требований

Начальник Юго-Западного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу
Санкт-Петербургу – главный государственный санитарный врач по Московскому, Фрунзенскому,
Пушкинскому, Колпинскому, Кировскому, Красносельскому, Петродворцовому районам города
Санкт-Петербурга **Величко Олег Александрович**,

рассмотрев

материалы дела по акту плановой/ внеплановой проверки № 78-03-05/19-0295 -21 от «26.02.2021 г.,

материалы административного расследования на основании определения в отношении:

(нужное отметить значком Y).

Наименование юридического лица **Государственного бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детский сад № 61 комбинированного вида Фрунзенского
района Санкт-Петербурга «Ягодка» (ГБДОУ детский сад № 61 Фрунзенского района СПб
«Ягодка»)**

Свидетельство о государственной регистрации ОГРН 1027807992849 ИНН7816158309

Место нахождения в соответствии с государственной регистрацией 192238, Санкт-Петербург,

улица Турку, дом 19, корпус 4, литер А

Фактическое место нахождения 192238, Санкт-Петербург, улица Турку, дом 19, корпус 4, литер А

Руководитель юридического лица заведующий Кривцова Людмила Николаевна

Представитель юридического лица заведующий Кривцова Людмила Николаевна

(приказ о назначении № 80-к п. 2 от 01.10.1979г)

УСТАНОВИЛ:

в 15-00 26.02.2021 при проведении плановой проверки в Государственном бюджетном
образовательном учреждении детский сад № 61 комбинированного вида Фрунзенского района
Санкт-Петербурга «Ягодка» (ГБДОУ детский сад № 61 Фрунзенского района СПб «Ягодка») по
адресу: , Санкт-Петербург, улица Турку, дом 19, корпус 4, литер А, в действиях ГБДОУ детский
сад № 61 Фрунзенского района СПб «Ягодка» выявлены нарушения действующих санитарно-
эпидемиологических требований к условиям воспитания и обучения, а именно:
-В нарушение требований п. 2.2.2. СП 2.4.3648- 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения , отдыха и оздоровления детей и молодежи» поверхность
существующего покрытия части уличных игровых площадок имеет дефекты.

-В нарушение требований п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20, стены и потолки в помещении изостудии (по причине протечки кровли) имеют дефекты и повреждения и не имеют отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

-В нарушение требований п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 полы в группах «Малинка», «Черничка» имеют дефекты и повреждения, что не допускает проведение качественной влажной обработки и дезинфекцию.

-В нарушение требований п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 один производственный стол, предназначенный для обработки пищевых продуктов, не является цельнометаллическим, устойчивым к действию моющих и дезинфекционных средств.

-В нарушение требований п. 2.4.8. СП 2.4.3648-20 Для организации сна детей в 4х группах используются 2х ярусные кровати .

-В нарушение требований п. 3.4. Сан ПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организации общественного питания населения» не обеспечены необходимые условия для соблюдения правил личной гигиены в помещении горячего цеха на пищеблоке (отсутствует раковина для мытья рук персонала)

-В нарушение требований п. 1.5. СП 2.4.3648-20 Отсутствует подтверждение медицинского учреждения (штампы или печати) о вакцинации у Шпаковой И.В., Козловой Н.А., что является нарушением ст.11, ч.1 ст. 28 ч.3., ст. 39 Закона « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.99.

Руководствуясь:

□ п. 1) части 1 ст. 17, ч.3 ст.16 Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008 года «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,

□ п. 2 ст. 50 № ФЗ-52 от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

□ п. 2 ст. 40 Законом РФ № 2300-1 от 07.02.1992 года «О защите прав потребителей»

(нужное отметить значком Y, оставить ссылку только на тот Закон, которым руководствовались при проведении мероприятий по контролю. При проведении административного расследования, ссылку на Закон № 294-ФЗ – исключить).

ПРЕДПИСАЛ:

1. Устранить нарушения санитарного законодательства, а именно:

СП 2.4.3648 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», Сан ПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

2. Провести мероприятия, направленные на предотвращение причинения вреда:

- жизни, здоровью людей,
- окружающей среде,
- имуществу физических и юридических лиц,
- государственному или муниципальному имуществу,
- предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
- других мероприятий, предусмотренных федеральными законами

2.1. Провести ремонт покрытия уличных игровых площадок -согласно требований СП 2.4.3648

Срок исполнения -до 01.09.2021

2.2. Провести ремонт в помещении изостудии -согласно требований СП 2.4.3648

Срок исполнения -до 01.09.2021

2.3. Провести ремонт напольного покрытия помещений групп «Малинка», «Черничка» -согласно требований СП 2.4.3648

Срок исполнения -до 01.09.2021

2.4. Обеспечить необходимые условия для соблюдения правил личной гигиены в помещении горячего цеха - согласно требований СП 2.4.3648

Срок исполнения -до 01.04.2021

2.5. Заменить 1 производственный стол, предназначенный для обработки пищевых продуктов, на цельнометаллический, устойчивым к действию моющих и дезинфекционных средств- согласно требований СП 2.4.3648

Срок исполнения -до 01.04.2021

2.6. Заменить 2х ярусные кровати-согласно требований СП 2.4.3648

Срок исполнения -до 01.09.2021

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:

Представитель юридического лица заведующий Кривцова Людмила Николаевна
(приказ о назначении № 80-к п. 2 от 01.10.1979г)

Неисполнение Предписания влечет применение мер административного воздействия в порядке судебного производства в виде штрафа по

- ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ
- ч. 15 ст. 19.5 КоАП РФ
- ч. 16 ст. 19.5 КоАП РФ.

Предписание, вынесенное должностным лицом, и (или) решение вышестоящего должностного лица по жалобе на это предписание могут быть обжалованы в районный суд по месту нахождения должностного лица, действия которого обжалуются, а затем в Санкт-Петербургский городской суд.

Вступившие в законную силу решения и постановления судов по результатам рассмотрения жалоб могут быть пересмотрены в порядке надзора Верховным судом Российской Федерации в соответствии с Гражданским процессуальным законодательством.

Начальник Юго-Западного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу, главный государственный санитарный врач по Московскому, Фрунзенскому, Пушкинскому, Купчинскому, Кировскому, Красносельскому, Петродворцовому районам города Санкт-Петербурга

(подпись)



Величко О.А.

Расписка в получении Предписания

Предписание № Ф78-03-05/ _____ от _____ 20 ____ г. получил « ____ » _____ 20 ____ г.

Представитель юридического лица заведующий Кривцова Людмила Николаевна
(приказ о назначении № 80-к п. 2 от 01.10.1979г)

(подпись)



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Фрунзенского района
Управление по Фрунзенскому району
Санкт-Петербург, ул. Средняя, д.3, литер.А, тел 712-87-48

Предписание № 42-1-43/1/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 61
комбинированного вида Фрунзенского района Санкт-Петербурга «Ягодка» (ГБДОУ детский сад
№ 61 Фрунзенского района Санкт-Петербурга «Ягодка»), юридический адрес: 192238, г. Санкт-
Петербург, ул. Турку д. 19, корп. 4, лит. А, ИНН 7816158309
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица - на которого возлагается
ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

Во исполнение распоряжения начальника управления Фрунзенского района ГУ МЧС
России по г. Санкт-Петербургу Фомина Р.И. № 42-1-43 от 20 января 2021 года,
(указываются период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, заместителя руководителя органа государ-
ственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (примеч) о проведении проверки)

в период с 01 февраля 2021 года по 01 марта 2021 года Гридасовой Ларисой Евгеньевной - стар-
шим инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы ОНДПР
Фрунзенского района управления по Фрунзенскому району ГУ МЧС России по г. Санкт-
Петербургу, проведена внеплановая проверка объекта защиты – здания детского сада по адресу:
192238, г. Санкт-Петербург, ул. Турку д. 19, корп. 4, лит. А,
(указываются период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН
проводящего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

совместно с Кривцовой Людмилой Николаевной, заведующим (ГБДОУ детский сад № 61 Фрун-
зенского района Санкт-Петербурга «Ягодка»)
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной без-
опасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности,
выявленные в ходе проверки:

№ пред- писа- ния	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) норма- тивного документа по по- жарной безопасности, требо- вания которого (ых) наруше- ны	Срок устра- нения нару- шения требо- вания пожар- ной безопас- ности	Отметка о выполнении (указывается только вы- полнение)
1	2	3	4	5
1.	В музыкальном зале для отделки стен применены материалы (обои) с показа- телем пожарной опасности более чем КМ1, не предоставлена документация с показателями пожарной опасности КМ1 на обои	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст.134 табл. 29 ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 25 ППП в РФ	01.03.2022	

2.	В коридоре 1-го этажа для покрытия пола применены материалы (ламинат) с показателем пожарной опасности более, чем КМ2, предоставлена документация на отделочные материалы сертификат С-ВУ.ПБ67.В.01465 с показателями КМ5	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст.134 табл. 28 ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	01.03.2022	
3.	В коридоре 2-го этажа для покрытия пола применены материалы (ламинат) с показателем пожарной опасности более, чем КМ2, предоставлена документация на отделочные материалы сертификат С-ВУ.ПБ67.В.01465 с показателями КМ5	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст.134 табл. 28 ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	01.03.2022	
4.	В групповой ячейке (земляничка) для покрытия пола применены материалы (ламинат) с показателем пожарной опасности более, чем КМ2, предоставлена документация на отделочные материалы сертификат С-ВУ.ПБ67.В.01465 с показателями КМ5	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст.134 табл. 28 ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	01.03.2022	
5.	В групповой ячейке (брусничка) для покрытия пола применены материалы (ламинат) с показателем пожарной опасности более, чем КМ2, предоставлена документация на отделочные материалы сертификат С-ВУ.ПБ67.В.01465 с показателями КМ5	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст.134 табл. 28 ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	01.03.2022	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;

- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

- 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;
- 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности, путем реализации на данных

объектах комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.

Старший инспектор ОНДПР Фрунзенского района
Управления по Фрунзенскому району
ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

Гридасова Лариса Евгеньевна
(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
сотрудника (-ов) органа ГПН проводящего (-их) проверку)



« 01 » марта 2021 г.

Предписание для исполнения получил:
Кривцова Людмила Николаевна
заведующий ГБДОУ детский сад № 61
Фрунзенского района Санкт-Петербурга «Ягодка»
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя,
присутствовавшего при проведении проверки)

« 01 » марта 2021 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 24796901158842737022784036765956054387186855836

Владелец Шевченко Ольга Валерьевна

Действителен с 11.05.2023 по 10.05.2024