



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Государственное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
детский сад № 61
комбинированного вида
Фрунзенского района
Санкт-Петербурга «Ягодка».

192238 Санкт-Петербург,
ул. Турку дом 19 корп. 4
Тел. (812) 361-59-87, 360-86-48
ИНН 7816158309
ОКПО 53210335 ОКВЭД 85.11
Email: info.doufr061@obr.gov.spb.ru

от 13.05.2024 № _____

**Отчет об исполнении предписания по устранению нарушений требований
пожарной безопасности**

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 61 комбинированного вида Фрунзенского района Санкт-Петербурга «Ягодка» информирует о мерах, принятых во исполнение указанного предписания (№ 42-1-43/1/1 от 01.03.2021 г.

В целях устранения выявленных нарушений ГБДОУ д/с № 61 Фрунзенского района СПб «Ягодка» выполнено следующее:

Нарушения, указанные в предписании	Информация об исполнении
В музыкальном зале для отделки стен применены материалы (обои) с показателем пожарной опасности более чем КМ1, не представлена документация с показателем пожарной опасности КМ1	Своими силами выполнен текущий ремонт в музыкальном зале. Заменены обои на стеклообои и покрыты водоземлемой краской. Срок исполнения 01.03.2022
В коридоре 1-го этажа для покрытия пола применены материалы (ламинат) с показателем пожарной опасности более, чем КМ2, предоставлена документация на отделочные материалы сертификат С-ВУ.ПБ67.В.01465 с показателем КМ5	Замечания устранены. Контракт № ПОЛ/61 от 25.04.2023
В коридоре 2-го этажа для покрытия пола применены материалы (ламинат) с показателем пожарной опасности более, чем КМ2, предоставлена документация на отделочные материалы сертификат С-ВУ.ПБ67.В.01465 с показателем КМ5	Замечания устранены. Контракт № ПОЛ/61 от 25.04.2023
В групповой ячейке (Земляничка) для покрытия пола применены материалы (ламинат) с показателем пожарной опасности более, чем КМ2, предоставлена	Замечания устранены. Контракт № 0372200102724000001-61 от 16.04.2024

документация на отделочные материалы сертификат С-ВУ.ПБ67.В.01465 с показателем КМ5	
В групповой ячейке (Брусничка) для покрытия пола применены материалы (ламинат) с показателем пожарной опасности более, чем КМ2, предоставлена документация на отделочные материалы сертификат С-ВУ.ПБ67.В.01465 с показателем КМ5	Замечания устранены. Контракт № 0372200102724000001-61 от 16.04.2024

Заведующий ГБДОУ _____ О.В. Шевченко

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 10485556620218183357344113440560018432977890922

Владелец Шевченко Ольга Валерьевна

Действителен с 14.05.2024 по 14.05.2025